

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Каличество	Масса единицы	Примечание
	<u>Вентиляция.</u>							
1	В-вод из т-листовой оцинкованной стали, Ø160мм, б=0,5мм.	ГОСТ 19904-91			М	6 / -		
2	В-вод из т-листовой оцинкованной стали, 200х200мм, б=0,7мм.	ГОСТ 19904-91			М	12 / -		
3	В-вод из т-листовой оцинкованной стали, 250х250мм, б=0,7мм.	ГОСТ 19904-91			М	6 / -		
4	Теплоизоляция воздуховодов, Ø160мм, б=50мм.	<i>Термофлекс</i>			М	6 / -		
5	Теплоизоляция воздуховодов, 200х200мм, б=50мм.	<i>Термофлекс</i>			М	12 / -		
6	Теплоизоляция воздуховодов, 250х250мм, б=50мм.	<i>Термофлекс</i>			М	6 / -		
7	<i>Вытяжной диффузор (решетка)</i>	EFF160			шт	13		
8	Вентиляционный диффузор Ø250мм				комп	2		
9	Вытяжка встраиваемая (зонт)	Веко СТВ6407W			комп	1		
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								

						Шифр: РП-01/24	ОВ		
						Строительство одноэтажного убежища для чрезвычайных ситуаций в поселке городского типа Дарбанд, РРП, Республика Таджикистан			
Изм.	Масш.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
						Отопление и вентиляция	Стадия	Лист	Листов
ГИП				Мирзоев М.			РП	3	3
Проектир.				Мирзоев М.					
Разраб.				Холбоев П.		Спецификация оборудования и материалов (окончание)	ЗАО "НИКИПС" Душанбе 2024г.		