

Позиция	Наименование и техническая характеристика.	Тип, обозначение документа опросного листа.	Код оборудования, изделия, материала.	Завод-изготовитель.	Един. измер.	Кол-во	Масса единицы кг.	Примечание.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ТУ4372-018-11858296-01	Гранит-4			шт.	1		
2	Аккумуляторная батарея 12ВП Ач				шт.	1		
3	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный Ипит=9/36В(10%)	ИП-212-41М			шт.	19		
4	Извещатель пожарный ручной (+10%)	ИПР-3СУ			шт.	3		
5	Светодиодное световое табло "ВЫХОД" 300x100x14Inorm=0,025А				шт.	3		
6	Оповещатель комбинированный	Маяк-12КП			шт.	3		
7	Устройство контроля шлейфа	УКШ-1			шт.	2		
8	Кабель с однонаправленными жилами Ø 0,5мм с изоляция из композиции полиэтилена с оболочкой из белого ПВХ пластика	КСПВ-2x0,5			м	81		
9	Провод гибкий до 380В	ПВС-2x0,75			м	42		
10	Гофра 10мм				м	120		

						Шифр: РП-01/24	ПС		
						Строительство одноэтажного убежища для чрезвычайных ситуаций в поселке городского типа Дарбанд, РРП, Республика Таджикистан			
Изм.	Масш.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
						Пожарная сигнализация	Стадия	Лист	Листов
ГИП				Мирзоев М.			РП	4	4
Проектир.				Мирзоев М.					
Разраб.				Шеров И.		Спецификация оборудования и материалов	ЗАО "НИКИПС" Душанбе 2024г.		