

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПР	1.1 Щиты учетно-распределительные встраиваемые 550x500x165	ЩУРВ-3/30зо-1 36 УХЛ3 IP31			шт	1		
	DIN-рейки				шт	4		
	Распределительные шины и клеммники.	8x12 KC			шт	6		
	Счетчик электрической энергии трехфазный.	Chint			шт	1		
	Выключатель автоматический ВА44-33 3P 100А 15кА IEK	SVA4410-3-0100			шт	1		
	Выключатель автоматический ВА44-33 3P 63А 15кА IEK	SVA4410-3-0063			шт	2		
	Автоматические выключатели.ARMAT Авт. выкл. M06N 1P C 16A	AR-M06N-1-C016			шт	1		
ШО	1.2 Шкаф осветительный ЦРВ-П-24				шт	1		
	Автоматический выключатель M10N 3P C 1A IEK	AR-M10N-3-D063			шт	1		
	Выключатель дифференциального тока R10N 4P 80A 30mA тип А IEK	AR-R10N-4-080A030			шт	1		
	Автоматические выключатели.ARMAT Авт. выкл. M06N 1P C 10A	AR-M06N-1-C010			шт	6		
	Автоматические выключатели.ARMAT Авт. выкл. M06N 1P C 16A	AR-M06N-1-C016			шт	10		
	Автоматический выключатель.ARMAT Авт. выкл. M10N 3P B 16A IEK	AR-M10N-3-B016			шт	1		
	DIN-рейки				шт	1		
Распределительные шины и клеммники.				шт	4			
	Шины соединительные	YNS21-1-063-22-12			шт	1		
ШС	1.3 Щит управления котлом ЩУК 18 кВт				шт	1		
	1.4 Батарея для насоса				шт	1		

Взам. инв.Н  
Подпись и дата  
Инв.Н подл.

\*\* Распознавание проводников по цветам по всей длине:  
N - нулевой рабочий проводник - голубого цвета;  
PE - нулевой защитный проводник - зеленого цвета;  
L - фазный проводник - любого другого цвета.

						Шифр: РП-01/24	30
						Строительство одноэтажного убежища для чрезвычайных ситуаций в поселке городского типа Дарбанд, РРП, Республика Таджикистан	
Изм.	Масш.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
ГИП	Мирзоев М.					Электроосвещение	Стадия
Провеил	Мирзоев М.						РП
Разраб.	Шеров И.					Листов	3
						Спецификация оборудования и материалов	ЗАО "НИКИПС" Душанбе 2024г.