Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Торшерные опоры освещения моста из прямоугольного профиля 90х70мм L=3м (в комплекте с кронштейном)				шт	25		
2	Шкаф управления освещением,380В, 50Гц, клим. исп.У3.1 IP54	ШУО			шт	1		
3								
4	Кабель с алюм. жилами с ПВХ изоляцией с защитным покровом							
5	АВБбШв бронированный с наружной оболочкой из ПВХ							
6	пластика сеч.50мм^2	АВБбШв-1кВ-4х50			км	0,15		
	То же, сечением 3х16+1х10 мм^2	АВБбШв-1кВ-3х16+1х10			км	0.15		
7	Фотореле для автоматического включения и отключения освещения				шт	1		
8	Провод с медными жилами, сечением 3х1,5 мм^2	ВВГнг-380			км	0,075		
9	Труба ПХВ ø80 мм				км	0,15		
10	Кабельный наконечник для кабеля сечением 50 мм^2				шт	8		
11	Кабельный наконечник для кабеля сечением 16 мм^2				шт	75		
12	Кабельный наконечник для кабеля сечением 10 мм^2				шт	25		
	Подвеска световодной ленты по конструкциям моста и на проводах.	SMD5050			км	0,980		
	Провод Вр3,0мм для подвески ленты				км	0,980		

				23-5			
				KURP 20 "Детальное проектирование пешеходного моста, соединяющего махаллы Сайфулло Абдулло с махаллей Баракат в Хороге, Таджикистан"			
Изм. Кол.уч.	Лист №док.	Подп.	Дата				
				Пешеходный мост через реку Гунд	Стадия	Лист	Листов
					РД		
ГИП				Ведомость объёмов работ	ГУП "ИПТС"		
Проверял	Холдоров О.						
Разраб.	Абдуллоева Х.						